


Conclusiones y recomendaciones

Considerando que no se encontró evidencia alguna de daño en elementos estructurales se puede decir que las condiciones del edificio no fueron afectadas a causa del sismo.

Las zonas donde sufrieron daño los acabados no ponen en riesgo la seguridad del edificio simplemente se tendrán que reparar.


Se deberá tener especial cuidado con las concentraciones de carga, en este caso de archivos, en los niveles superiores del edificio ya que esto propicia un comportamiento de péndulo invertido en la estructura el cual no es deseable en caso de sismo, se recomienda mudar este tipo de material a los niveles más bajos de la estructura.

Elaboró:



Edgar López Hernández

Autorizó:



Rodolfo Valles Mattox

RESTO DE LA HOJA INTENCIONALMENTE EN BLANCO